RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

SERVIÇO: **Aquisição de aparelhos de ar condicionado para as salas de aula de graduação e para os ambientes internos do prédio do LEG.**
EMPRESA: **CEMEQ**
ELAB. POR: **Engº. Fábio Pancotti Morente - ENGENHARIA E MANUTENÇÃO FEA**
CONCLUÍDO: **02/2026**

OBJETIVO DO SERVIÇO:

O serviço teve como objetivo a melhoria das condições ambientais e operacionais dos espaços acadêmicos e técnicos da Faculdade de Engenharia de Alimentos, por meio da substituição do sistema de climatização em salas de aula FA 11 e FA 12, em salas destinadas às atividades dos técnicos no prédio do LEG e no Laboratório de Informática da Graduação.

A intervenção foi motivada pelo estado de desgaste e baixo desempenho dos equipamentos existentes, que comprometiam o conforto térmico e a plena realização das atividades de ensino, aprendizado e suporte técnico. Foram instalados 14 novos equipamentos de ar-condicionado, devidamente dimensionados para atender às cargas térmicas dos ambientes, assegurando maior eficiência, confiabilidade e adequação ao uso institucional.

A modernização do sistema contribui diretamente para a qualidade das atividades de graduação, favorecendo a concentração dos estudantes, o desempenho didático dos docentes, o correto funcionamento de equipamentos de informática e a melhoria das condições de trabalho dos servidores, além de promover maior vida útil e eficiência das instalações prediais.



IMAGEM 01: Em detalhe o laboratório de informática de graduação - parede esquerda que recebeu três splits de capacidade nominal de de 30.000 BTUS/H, cada equipamento.

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

SERVIÇO: Aquisição de aparelhos de ar condicionado para as salas de aula de graduação e para os ambientes internos do prédio do LEG.
EMPRESA: CEMEQ
ELAB. POR: Engº. Fábio Pancotti Morente - ENGENHARIA E MANUTENÇÃO FEA
CONCLUÍDO: 02/2026

IMAGEM 02: Em detalhe o laboratório de informática de graduação - parede direita que recebeu dois splits de capacidade nominal de de 30.000 BTUS/H - cada equipamento.

IMAGEM 03: Em detalhe da sala de aula FA-11de graduação - parede direita que recebeu três splits de capacidade nominal de de 30.000 BTUS/H - cada equipamento.

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

SERVIÇO: Aquisição de aparelhos de ar condicionado para as salas de aula de graduação e para os ambientes internos do prédio do LEG.
EMPRESA: CEMEQ
ELAB. POR: Engº. Fábio Pancotti Morente - ENGENHARIA E MANUTENÇÃO FEA
CONCLUÍDO: 02/2026

IMAGENS 04 e 05: Em detalhe da sala de aula FA-12 de graduação - parede direita que recebeu três splits de capacidade nominal de de 30.000 BTUS/H - cada equipamento.